

תעודת בדיקה מס' 7152327298

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

תעודה זו הינה תעודה מתקנת ובמטלת את תעודתנו מספר 7152327281/1

פרטי ההזמנה

<u>Name of customer:</u> Bosch Sicherheitssysteme GmbH	שם המזמין: לדיקו מערכות בטיחות בע"מ
<u>Address:</u> R.-Bosch-Pl. 1, 70839 Gerlingen Germany	כתובת: לזרוב 31 ראשון לציון
<u>Order Date:</u> 24/02/2021	תאריך ההזמנה: 24/02/2021 הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המזמין

בדיקה של:

לוח משנה דגם FPE-8000-FRM מתוצרת חברת BOSCH, ארץ יצור פורטוגל

מהות הבדיקה:

לבדוק התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 2: "מערכות גילוי אש: יחידות בקרה. בדיקת השלמה לדגם AVENAR-8000-2000 מתוצרת חברת BOSCH

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין מהמכס	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק	מסמך זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו
--	--	---

1: כללי

הובא לבדיקה לוח משנה דגם FPE-8000-FRM המיועד לרכזות מדגמים AVENAR2000-8000 מתוצרת חברת בוש. הפאנל הותקן
2: <u>מסקנה</u> לוח המשנה שנבדק מתאים לדרישות סעיפי התקן שנבדקו.
3: <u>הערה:</u> א. אין לאפשר מצב הפעלות של כרטיסים במצב הצלבה של אביזרים. ב. אין להשתמש במצב השהייה בגלאים.

תאריך הדפסת המסמך: 11/05/2021

שם הבודק:

שם הבודק: יוסי אהרון

תעודת בדיקה מס' 7152327298

דף מס' 2 מתוך 2 דפים

[4: תמונות של המוצר](#)

