

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 21137

Gruppe 605	Ansaugrauchmelder (Sonderanwendung)
Gesuchsteller	Bosch Sicherheitssysteme GmbH Werner-von-Siemens-Ring 10 D-85630 Grasbrunn Germany
Hersteller	Bosch Sicherheitssysteme GmbH D-85630 Grasbrunn Germany
Produkt	Ansaugrauchmelder FCS-320-TM, FAS-420-TM
Beschrieb	bestehend aus: - Detektormodul inkl. Luftstromsensor - Ansaugereinheit und Rohrssystem
Anwendung	Kompatibel mit den Brandmeldesystemen - Bosch FPA
Unterlagen	Zertifikat: VDS, Köln 'G 209144' (12.11.2009); Prüfbericht: VDS, Köln 'PB_BMA 07021_11.05.2007' (11.05.2007); Prüfbericht: VDS, Köln 'BMA06001' (31.01.2006); Prüfbericht: VDS, Köln 'BMA09099' (31.05.2009); Prüfbericht: VDS, Köln 'SW-2004248' (12.01.2006)
Prüfbestimmungen	EN 54-20
Beurteilung	Entspricht den Bestimmungen der VKF
Gültigkeitsdauer	31.12.2015
Ausstelldatum	21.09.2010

Anerkennungsstelle der  
kantonalen Brandschutzbehörden



Rumo



Julmy

