



## VKF Brandschutzanwendung Attestation d'utilisation AEA I

Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den  
Schweizerischen Brandschutzvorschriften VKF  
Information sur l'utilisation selon les prescriptions  
suissees de protection incendie AEA I

No N 19200

Gruppe 603 Groupe 603	Lineare Rauchmelder (Sonderanwendung) DéTECTEURS linéaires de fumée (application spéciale)
Gesuchsteller Requérant	Bosch GmbH Sicherheitssysteme Robert-Koch-Str. 100 DE-D-85521 Ottobrunn
Hersteller Fabricant	Fire Fighting UK-SG 14QR Stevenage Herts
Produkt Produit	BOSCH FIRERAY 50RV / 100RV
Unterlagen Documentation	Prüfberichte VdS BMA 03057 vom 07.11.2003 + VdS SW-2001210 vom 24.10.2003 nach EN 54-12 Technische Dokumentation
Prüfbestimmungen Conditions d'examen	
Beurteilung Appréciation	Entspricht den Bestimmungen der VKF Correspond aux dispositions AEA I
Gültigkeitsdauer Durée de validité	31.12.2014

Schweizerischer Zertifizierungsdienst  
S Service suisse de certification  
CE Servizio svizzero di certificazione  
C Swiss Certification Service  
Akkreditierungsnummer SCESp 007

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  
Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach SN EN 45011  
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie  
Organisme de certification accrédité selon SN EN 45011

*J. Moreillon*

Moreillon

Rumo

