



Zertifikat

über die

Anerkennung

von

Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Koch-Straße 100

DE-85521 Ottobrunn

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik. Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise/Bemerkungen nach Anlage 3 zu beachten.

Die Gültigkeit der Anerkennung kann auf Antrag verlängert werden. Antrag auf Verlängerung ist spätestens 6 Monate vor Ablauf der Gültigkeit zu stellen.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden.

Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

Eine Werbung mit der VdS-Anerkennung des Produktes muss den Inhalt des Zertifikates korrekt wiedergeben und darf nicht auf wettbewerbsrechtswidrige Art und Weise erfolgen.

Anerkennungs-Nr.:	Anzahl der Seiten:	Gültig vom:	Gültig bis:
G 297040	5	27.02.2009	26.02.2013

Gegenstand der Anerkennung:

Anzeigeeinrichtung
Typ ATG 100 (LSN)

Verwendung:

in automatischen Brandmeldeanlagen

Anerkennungsgrundlagen:

DIN EN 54, Teil 17 (03/06) - Kurzschlussisolatoren
DIN EN 54, Teil 18 (03/06) - Eingangs-/Ausgangsgeräte
VdS 2503 (12/96) - Wärmemelder, Abs. 5.6 (EMV)
VdS 2344 (12/05) - Verfahrensrichtlinien

Köln, den 27.02.2009

Schüngel

Geschäftsführer

i. V. Lüttenberg

Leiter der Zertifizierungsstelle

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) akkreditiert als Zertifizierungsstelle für die Bereiche Brandschutz- und Sicherungstechnik von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech)



DAT-ZE 005/92

Anlage 1

zur Anerkennung Nr. G 297040

vom 27.02.2009

Der Gegenstand der Anerkennung umfaßt folgende Bestandteile:

Bezeichnung des Gegenstandes	Type	Kenn-Nr. des Antragstellers	Bei Systemen: Anerkennungs- Nummer der System- Bestandteile
Anzeigeeinrichtung	ATG 100		

zur Anerkennung Nr. G 297040

vom 27.02.2009

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:

Art der Unterlage	Kennzeichen des Herstellers	Datum	Anzahl der Seiten
VdS Prüfbericht Nummer BMA 97038, vom 02.09.1997			
VdS Prüfbericht Nummer BMA 09024 vom 04.02.2009			
Übersichtszeichnung	014-39.0210.2608-00	13.05.96	1
Lageplan	324-38.0210.1170	29.04.96	1
Stückliste ATG100	3.802.101.170.C22	22.06.2007	7
Stückliste ATB100	3.802.101.171	22.06.2007	11
Anschaltehandbuch Netzkoppler ATG 100 LSN	616.-30.0203.5220	06/96	1
Konformitätserklärung	045-3.902.102.630	07.03	1
Anz.-Tabl. –Einbau ATG100 BZ500/UEZ2000 (Schaltplan)	300-3802101170	08.09.2004	1
Anz.-Tabl. –Einbau ATG100 BZ500/UEZ2000	INP-3802101170	22.06.2007	1
(Platinenbestückung)			
Anz.-Tabl. –Einbau ATB100 BZ500/UEZ2000 (Schaltplan)	300-3802101171	07.09.2004	1
Anz.-Tabl. –Einbau ATB100 BZ500/UEZ2000	INP-3802101171	22.06.2007	1
(Platinenbestückung)			
Beschriftungsvorlage f. Typenschild	TSS.4.998.000.922	30.12.2008	1



Anlage 3

Seite 1

zur Anerkennung Nr. G 297040

vom 27.02.2009

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1

Das Anzeigetableau Typ ATG 100 ist über ein geschirmtes Kabel an Brandmelderzentralen mit LSN-Technik, wie z. B. UEZ 1000/2000 zu betreiben.

Das Anzeigetableau ATG100 wird in dem Gehäuse BAT100 geliefert.