



# Zertifikat

über die

## Anerkennung

von

### Bauteilen und Systemen

*Inhaber der Anerkennung:*  
**Bosch Telecom GmbH**  
Ludwig-Bölkow-Allee  
(DASA Tor 2)

D-85521 Ottobrunn

**Die Anerkennung**  
umfaßt nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1.
  - dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2 (entfällt bei Systemen).
  - zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.
- Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise/Bemerkungen nach Anlage 3 zu beachten.

Die Gültigkeit der Anerkennung kann auf Antrag verlängert werden. Antrag auf Verlängerung ist spätestens 6 Monate vor Ablauf der Gültigkeit zu stellen.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden.

Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich und **per Einschreiben** zu übermitteln.

Eine Werbung mit der VdS-Anerkennung des Produktes muß den Inhalt des Zertifikates korrekt wiedergeben und darf nicht auf wettbewerbsrechtswidrige Art und Weise erfolgen.

Anerkennungs-Nr.:	Anzahl der Seiten:	Gültig vom:	Gültig bis:
G 298031	4	30.06.2000	29.06.2004

*Gegenstand der Anerkennung:*

**Paralleltabelleu**  
**UEZ Typ BE 1000 Brand**


*Verwendung:*

**in automatischen Brandmeldeanlagen**

*Anerkennungsgrundlagen:*

**DIN EN 54, Teil 2 (12/97) - Brandmelderzentralen**  
**Abs. 15.4-15.11**  
**VdS 2344 (02/99) - Verfahrensrichtlinien**

Köln, den 15.05.2000

  
Schüngel

Geschäftsführer

  
Conrads

Leiter der Zertifizierungsstelle

**VdS Schadenverhütung GmbH**  
Zertifizierungsstelle  
Amsterdamer Str. 174  
D-50735 Köln

im Gesamtverband der Deutschen  
Versicherungswirtschaft e.V.

akkreditiert als Zertifizierungsstelle  
für die Bereiche Brandschutz- und  
Sicherungstechnik von der  
Deutschen Akkreditierungsstelle  
Technik (DATech)

**Anlage 1****Seite 1**

zur Anerkennung Nr. G 298031

vom 15.05.2000

Der Gegenstand der Anerkennung umfaßt folgende Bestandteile:

Bezeichnung des Gegenstandes	Type	Kenn-Nr. des Antragstellers	Bei Systemen: Anerkennungs- Nummer der System- Bestandteile
Bedientableau	BE 1000 Brand	27.9936.0425	

## Anlage 2

Seite 1

zur Anerkennung Nr. G 298031

vom 15.05.2000

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:

Art der Unterlage	Kennzeichen des Herstellers	Datum	Anzahl der Seiten
VdS-Prüfbericht Nummer BMA 98020, vom 12.05.1998			
Maßzeichnung	VZ 23 212-3	09.05.95	1
Stromlaufplan	300-38.0220.0340	19.10.95	1
Bestückungsplan	324-38.0220.0340	19.04.95	1
Anschalt-Handbuch	610.-30.0221.2243	09/94	1

**Anlage 3****Seite 1**

zur Anerkennung Nr. G 298031

vom 15.05.2000

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1

Das Tableau Typ 'BE 1000' ist zum Einsatz an nicht ständig bewachter Stelle vorgesehen und zeigt dort die Betriebszustände 'Feuer' und 'Störung' über Leuchtdioden an.

Es ist über ein geschirmtes Kabel an Brandmelderzentralen, z. B. UEZ 1000/2000 zu betreiben.