



Zertifikat

über die Anerkennung von Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn

Die Anerkennung
umfasst nur das angegebene
Bauteil/System
in der zur Prüfung
eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen
nach Anlage 1,
- dokumentiert in den
technischen Unterlagen
nach Anlage 2,
- zur Verwendung
in den angegebenen
Einrichtungen
der Brandschutz- und
Sicherheitstechnik.
Bei der Anwendung
des Gegenstandes der
Anerkennung sind
die Hinweise/Bemerkungen
nach Anlage 3
zu beachten.

Die Gültigkeit
der Anerkennung kann
auf Antrag
verlängert werden.
Antrag auf Verlängerung
ist spätestens 6 Monate
vor Ablauf der
Gültigkeit zu stellen.

Das Zertifikat darf
nur unverändert und mit
sämtlichen Anlagen
vervielfältigt werden.

Alle Änderungen
der Voraussetzungen
für die Anerkennung
sind der VdS-
Zertifizierungsstelle
– mitsamt den erforderlichen
Unterlagen – unverzüglich
zu übermitteln.

Eine Werbung mit der
VdS-Anerkennung des
Produktes muss den Inhalt
des Zertifikates korrekt
wiedergeben und darf nicht
auf wettbewerbsrechtswidrige
Art und Weise erfolgen.

Anerkennungs-Nr.:	Anzahl der Seiten:	Gültig vom:	Gültig bis:
G 106077	4	27.11.2010	26.11.2014

Gegenstand der Anerkennung:

Bedien- und Anzeigeteil
IUI-UEZ-BE1000s

Verwendung:

in Einbruchmeldeanlagen der Klasse C

Anerkennungsgrundlagen:

VdS 2344:2005-12, Verfahrensrichtlinien
VdS 2841:2005-12, Durchführung von Produktüberwachungen
VdS 2227:2002-05, Allgemeine Anforderungen/Prüfmethoden
VdS 2110:2003-01, Schutz gegen Umwelteinflüsse
VdS 2252:2003-12, Einbruchmelderzentralen der Klasse B / C
VdS 2203:2001-03, Software
DIN VDE 0833 Teil 1:2009-09, Allgemeine Festlegungen
DIN VDE 0833 Teil 3:2009-09, Festlegung für Einbruch- und
Überfallmeldeanlagen

Köln, den 22.09.2010

Schüngel

Geschäftsführer

i. V. Grundmann

Leiter der Zertifizierungsstelle

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamt-
verbandes der Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)
akkreditiert als Zertifizierungsstelle
für die Bereiche Brandschutz- und
Sicherheitstechnik von der
Deutschen Akkreditierungsstelle
Technik (DATech)



DAT-ZE 005/92

zur Anerkennung Nr. G 106077

vom 22.09.2010

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile:

Bezeichnung des Gegenstandes	Type	Kenn-Nr. des Antragstellers	Bei Systemen: Anerkennungs- Nummer der System- Bestandteile
<p>Bedien- und Anzeigeteil mit LCD-Display, LED Anzeige und Funktionstasten mit der Softwareversion 1.0</p> <p>bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kunststoffgehäuse mit verschließbarer Klappe - Elektronikbaugruppe 	<p>IUI-UEZ-BE1000s</p>		

zur Anerkennung Nr. G 106077

vom 22.09.2010

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:

Art der Unterlage	Kennzeichen des Herstellers	Datum	Anzahl der Seiten
Bedienungsanleitung	F.01U.524.316	27.11.2006	88
Installationshinweis	F.01U.524.432	08.11.2006	8
Stückliste	F.01U.009.545	09.06.2006	6
Bestückungsplan	INP-F01U009545	17.02.2006	2
Stromlaufplan	STR-F01U009545	16.02.2006	3
Konstruktionszeichnung:			
- komplett	000-F.01U.009.570	22.11.2005	1
- Klappe	000-49.9804.9243	22.07.1999	1
- Oberteil	000-49.9804.9242	22.07.1999	1
- Unterteil	000-49.9804.9241	22.07.1999	1
Datenblatt Schalter	V4NC	22.06.2006	4

Anlage 3

Seite 1

zur Anerkennung Nr. G 106077

vom 22.09.2010

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1

1. Die Schalter 1 und 2 zur Lautstärkeregelung müssen in Stellung "ON" stehen.
2. Das Gerät eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN EN 50131-1.

