

Anerkennung



von Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

| Anerkennungs-Nr. / | Anzahl der Seiten / | gültig vom (TT.MM.JJJJ) | gültig bis (TT.MM.JJJJ) |
|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|

| | | | |
|----------|---|------------|------------|
| G 100008 | 4 | 04.02.2022 | 03.02.2026 |
|----------|---|------------|------------|

Gegenstand der Anerkennung

Leitungsabzweiger
Bus connector 55 u.P.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

Verwendung

in Einbruchmeldeanlagen der Klasse C

Anerkennungsgrundlagen

VdS 2110:2017-09
VdS 2116:2008-06
VdS 2166:2008-06
VdS 2344:2014-07

Köln, den 24.01.2022

Dr. Reiner Mann

Geschäftsführer

i. V. Grundmann

Leiter der Zertifizierungsstelle





zur Anerkennungsnummer G 100008 vom 24.01.2022

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

| Bezeichnung des Gegenstandes | Typ | Kenn-Nr. des Inhabers | Anerkennungsnr |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| Leitungsabzweiger | Bus connector 55 u.P. | | |

zur Anerkennungsnummer G 100008 vom 24.01.2022

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

| Art der Unterlage | Kennzeichnung der Unterlage | Datum | Seiten |
|------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| Installationshinweis | Bus connector 55 u.P. | 04/1999 | 1 |
| Installationshinweis | Tel Splice Verbinder | 07/1999 | 3 |
| Konstruktionszeichnung | 014-49.9803.9814 | 13.04.1999 | 1 |
| Konstruktionszeichnung | 000-49.9804.3382-00 | 25.07.2000 | 1 |



Anlage 3

Seite 1

zur Anerkennungsnummer G 100008 vom 24.01.2022

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

Es dürfen ausschließlich überwachte Datenleitungen (BUS-Leitungen) im Leitungsabzweiger verbunden werden.

Andere Leitungen dürfen nicht durch den Leitungsabzweiger geführt werden.