

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 194008 vom/ dated 13.01.2016

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Schließblechkontakt in folgenden Versionen: - Schalter mit Kabel oder - Schalter mit Lötösen und Schutzhaube	Typ II Typ II-a Typ II-b		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 194008 vom/ dated 13.01.2016

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Montageanleitungen Typ 2b	94397004	12/1995	1
Montageanleitungen Typ 2a	94397000	08/2003	1
Techn. Daten		16.02.1994	1
(Herstellerangaben)			
Stücklisten:			
- Riegelkontakt Typ II-a		29.10.1999	1
- Riegelkontakt Typ II-b		29.10.1999	1
Konstruktionszeichnungen:			
- Riegelkontakt Typ II		14.07.1993	1
- RIKO-Gehäuse, lang	101-9320-1201	17.03.2005	1
- RIKO-Gehäuse, kurz	101-9320-1201	17.03.2005	1
- RIKO-Deckel, lang	101-9517-1201	04.11.1999	1
- RIKO-Deckel, kurz, Version 2	101-9518-1201	04.11.1999	1
- Hebelfeder	101-9320-1201	09.03.2001	2
- Schaftschraube	101-9318-1101	07.07.1993	1
- Vergussgehäuse	101-9319-1101	17.07.1993	1
- Kabelkonfektion		31.08.1993	1
- Schutzhaube	101-9325-1101	27.12.1993	1
Datenblätter:			
- Vergussmasse Delopox X202		16.02.1994	2
- Vergussmasse Delopox 02-	7810492	16.02.1994	2
- rapid			
- Vergussmasse Delopox E 7/03		16.02.1994	2
- Schnappschalter ABJ1		16.02.1994	5

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 194008 vom/ dated 13.01.2016

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

1. Der Schließblechkontakt muß in der Version II-b betriebssicher und vor Feuchtigkeit geschützt montiert werden.
2. Das Gerät entspricht der Umweltklasse III nach VdS 2110.