



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
消防局
Corpo de Bombeiros

澳門宋玉生廣場 180 號
東南亞商業中心 15 樓 D
環美工程有限公司 台啟

來函編號
Sua referência
EA-M223-20-L619-01

來函日期
Sua comunicação de
03/03/2020

發函編號
Nossa referência
2497/DPI/2020

澳門何鴻燊博士大馬路
Av. Doutor Stanley Ho. Macau

事由：
Assunto 寄送意見書 — 申請審批消防設備

26 MAR 2020

敬啟者：

按來函之要求，現附上本局第 0851/GEL/DPI/2020 號意見書複印本乙份。

順頌
台祺

局長

梁毓森
消防總監



澳門特別行政區政府
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau
 消防局
 Corpo de Bombeiros

頁編號 1/2
 Pág. n.º 0851/GEL/DPI/2020
 文件編號
 Inf. n.º 20 / 03 / 2020
 日期:
 Data 核閱

Visto
 於
 Em 26 / 03 / 2020
 防火廳代廳長
 O Chefe do D.P.I. Substº

意見書

事由：申請審批消防設備
 參件編號：環美工程有限公司信函編號：EA-M223-20-L619-01

於 05/03/2020 收到環美工程有限公司之文書及其附錄文件，本局之意見如下：

Ø1. 產品列表：

項目	產品名稱	型號	製造商
1.	Video Camera Device for Visual Fire Monitoring	Aviotec IP starlight 8000 FCS-8000-VFD-B	Bosch Sicherheitssysteme GmbH
2.	IR flame detectors	16519,16579,16589	FFE Limited
3.	Aspirating smoke detectors	Serien FCS-320-TPx ; FCS-320-TTx ; FAS-420-TPx ; FAS-420-TTx ;	Bosch Sicherheitssysteme GmbH
4.	Aspirating smoke detectors	Serie FCS-320-TM ; FAS-420-TM ;	Bosch Sicherheitssysteme GmbH
5.	Smoke Detectors for Fire Alarm Systems	D296、D297	BOSCH SECURITY SYSTEMS, INC
6.	Line-type smoke detectors	Fireray 50RV ; Fireray 100RV ; Fireray 3000 ; Fireray 5000 ;	FFE Limited
7.	Smoke detection equipments for air ducts	FAD-420-HS-EN	Bosch Sicherheitssysteme GmbH
8.	Smoke Detectors for Fire Alarm Systems	D285、D342	BOSCH SECURITY SYSTEMS, INC
9.	Visual alarm devices	Solista LX Wall ; Solista LX Ceiling ;	Eaton Electrical Products Limited
10.	Audible-signal Appliances	MB-G6-12 ; MB-G6-24 ; MB-G10-12 ; MB-G10-24 ;	COOPER WHEELOCK INC



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

消防局
Corpo de Bombeiros

頁編號 2/2
Pág. n.º
文件編號 0851/GEL/DPI/2020
Inf. n.º
日期: 20 / 03 / 2020
Data

- 1.1 根據交來資料分析後，本局對 01 點列表所載之消防設備使用於符合《防火安全規章》規定時沒有異議。然而，上述消防設備在設置時，在整體安裝使用上應注意其與整體系統之匹配性，且仍需注意以下事項：
- 1.1.1 消防設備/器材應按照及符合《防火安全規章》之相關規定，遞交設計圖和相應特定技術資料予權限部門審批；
 - 1.1.2 消防設備/器材之設置，須符合《防火安全規章》之規定，尤其是上述規章所確認的技術規範標準和維修保養的規定。同時該等消防設備/器材設置後須通過消防局的檢查和測試；
 - 1.1.3 負責消防設備/器材的養護及施工之合資格人員或實體，應為澳門特別行政區權限部門(土地工務運輸局)註冊認可之專業實體。

吳卓斌
首席消防員