



**JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA**  
The Certification Body



**CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE  
OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ**

*im. Józefa Tuliszkowskiego*

**SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE  
FOR FIRE PROTECTION**

POLSKA  
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiesińska 213

**CERTYFIKAT ZGODNOŚCI**  
CERTIFICATE OF ACCORDANCE

**Nr 2565/2007**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041), stwierdza się, że wyrób budowlany:

**Optyczna, punktowa czujka dymu typu FAP-O 520, FAP-O 520P  
z gniazdem typu FAA-500, FAA-500R**

wprowadzony do obrotu przez: **Robert Bosch Sp. z o.o.**  
ul. Poleczki 3  
02-822 Warszawa

wyprodukowany przez: **BOSCH Sicherheitstechnik GmbH**  
Robert Koch-Strasse 100  
85521 Ottobrunn, Niemcy

zakład produkcyjny: **BOSCH (Zhuhai) Security Systems**  
Block B, Mei Xi Industrial Estate, Qian Shan Town  
519070 Zhuhai  
Chiny

spełnia wymagania: **PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 7: Czujki dymu - Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji**

W ocenie zgodności zastosowano system 1.

Opis oraz warunki dotyczące stosowania wyrobu budowlanego określa załącznik stanowiący integralną część certyfikatu.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Dostawcę wymagań zawartych w umowie Nr 252/DC/2007

Okres ważności certyfikatu od 23.10.2007r. do 22.10.2012r.

pod warunkiem, że wymagania określone w powoływanej specyfikacji technicznej lub warunki produkcji w zakładzie albo sam system zakładowej kontroli produkcji nie ulegnie znaczącym zmianom.

KIEROWNIK JEDNOSTKI  
CERTYFIKUJĄCEJ

st. kpt. mgr inż. Jacek Zboina



DYREKTOR  
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO  
OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ

dr inż. Eugeniusz W. Roguski

Józefów, dnia 23 października 2007r.