



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
消防局
Corpo de Bombeiros

香港沙田安心街 11 號
華順廣場 5 樓 515-521 室
博世安保有限公司 台啓

來函編號
Sua referência
J-002/C/192

來函日期
Sua comunicação de
25/01/2011

發函編號
Nossa referência
1142/DT/2011

澳門何鴻燊博士大馬路
Av. Doutor Stanley Ho, Macau
24 FEB 2011

事由：
Assunto 寄送意見書 — **Bosch Fire Alarm Equipments**

博世安保有限公司：

因跟進 貴公司之來函，現附上本局第 0277/DT/SEL/2011 號意見書複印本乙份。

順頌
台祺

局長

馬耀榮
消防總監



澳門特別行政區政府
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

消防局
 Corpo de Bombeiros

頁編號
 Pág. n.º 0277/DT/SEL/2011
 文件編號
 Inf. n.º 22 02 2011
 日期:
 Data

核閱
 Visto

於 24/2/2011
 技術廳廳長
 O Chefe do DT

意見書

事由： Bosch Fire Alarm Equipments
 參件編號： 博世安保有限公司來函： J-002/C/192
 進入編號： 825(26/01/2011)
 意見書編號： 1291/DT/SEL/2010， 0276/DT/SEL/2011

於 26/01/2011 收到博世安保有限公司來函上述編號文書，本局之意見如下：

Ø1. 產品列表：

序號	產品種類	型號	牌子
1	Fire Alarm Control Unit	FPA 1200	Bosch
2	Remote Keypad	FMR 5000	
3	Display Panel	BAT 100 LSN	
4	Manual Call Point	FMC-420RW-GFGRD (Manual Call Point Resettable, Flush-mounted, Red, Indoor)	
		FMC-420RW-GFRRD (Manual Call Point with Glass Pane, Surface-mounted, Red, Indoor)	
		FMC-420RW-GSRRD (Manual Call Point Resettable, Surface-mounted, Red, Indoor)	
		FMC-420RW-HSGRD (Manual Call Point with Glass Pane, Surface-mounted, Red, Outdoor)	
		FMC-420RW-HSRRD (Manual Call Point Resettable, Surface-mounted, Red, Outdoor)	
5	Addressable Interface Modules	FLM-420-I8R1-S (Octo-input Interface Module with Relay)	
		FLM-420-RLV8-S (Octo-relay Interface Module Low Voltage)	
		FLM-420/4-CON-S; FLM-420/4-CON-D (Conventional Interface Module 4-wire)	
		FLM-420-NAC-S; FLM-420-NAC-D (Signaling Device Interface Modules)	
		FLM-420-RHV-S; FLM-420-RHV-D (Relay High Voltage Interface Module)	
		FLM-420-RLV1-D; FLM-420-RLV1-E; FLM-420-RLV1-W (Relay Interface Modules Low Voltage)	
		FLM-420-I2-D; FLM-420-I2-E; FLM-420-I2-W (Input Interface Modules)	
		FLM-420-O1I1-E; FLM-420-O1I1-D (Output-input Interface Modules)	



澳門特別行政區政府
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

消防局
 Corpo de Bombeiros

- Ø2. 根據交來之資料分析，本局對 Ø1. 點列表所載之消防設備使用於本澳地區並無異議，然而上述消防設備在設置時仍需注意以下事項：
- 2.1 設置時應按照及符合《防火安全規章》之相關規定，遞交設計圖和相應特定技術資料與權限部門審批；
 - 2.2 消防系統之設置，須符合《防火安全規章》之規定，尤其是上述規章所確認的技術規範標準和維修保養的規定。同時該系統設置後須通過消防局的檢查和測試；
 - 2.3 負責消防系統的養護及施工之人員或實體，應為澳門特別行政區權限部門（土地工務運輸局）註冊認可之專業實體。

二零一一年二月二十二日於澳門消防局，技術廳研究暨試驗科

梁兆富
 消防員