



www.vb-cert.at

VB - CERT
Verein zur Förderung einheitlicher
Standards im Vorbeugenden Brandschutz
Staatlich akkreditierte Zertifizierungsstelle

A-2100 Korneuburg, Wasweg 21



office@vb-cert.at

bescheinigt mit diesem

Zertifikat

Nr. 007/BM-PSys/021/4

dem Unternehmen



BOSCH

BOSCH Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Ring 5

D-85630 Grasbrunn, Deutschland

die Konformität des Anlagentechnischen Brandschutzsystems

Brandmeldesystem

BOSCH FPA 5000 - Hierarchie

hinsichtlich den Anforderungen mit der nachfolgend angeführten Norm

ÖNORM F 3000, Version 2018-01-01

Anhang A

und somit die Einhaltung aller Anforderungen
nach den VB-Cert-Richtlinien für

Produkte und Systeme der Brandmeldetechnik

Das oben angeführte Erzeugnis ist hiermit zur Installation durch eine zertifizierte Fachfirma für Brandmeldeanlagen und Brandfallsteuerungen gemäß ÖNORM F 3070 zugelassen und berechtigt, das VB-Cert - Logo gemäß den Bestimmungen laut Anhang zu führen.

Dieses Zertifikat ist gültig bis:

2020-05-24



Skr.: +43/(0)664/54 20 176
www.vb-cert.at

GF: +43/(0)664/54 20 176
office@vb-cert.at

Korneuburg, am 2019-05-14

Dipl.-Ing. Christian WAGNER
Leiter der Zertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat besteht aus einer Seite und sechs Anhängen



Anhang 3 zu Zertifikat Nr. 007/BM-PSys/021/4

Annex 3 to Licence No. 007/BM-PSys/021/4

Bestandteile, die im Bericht des Systems / der Produkte enthalten sind, aber nicht im Umfang der Zertifizierung enthalten sind

Components included in the test report but not included in the scope of the certification

<i>Bestandteil</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Prüfnummer</i>
- -		



Anhang 4 zu Zertifikat Nr. 007/BM-PSys/021/4

Annex 4 to Licence No. 007/BM-PSys/021/4

***Unterlagen zum System / Produkt
System- / Product- Documentation***

KURZBESCHREIBUNG DES SYSTEMS / PRODUKTES UND SEINER FUNKTIONEN:

Das Brandmeldesystem „Bosch FPA 5000– Hierarchie“ besteht aus der Brandmelderhauptzentrale „Bosch FPA 5000“ und den angeschlossenen Unterzentralen „Bosch FPA 5000“.

Es kann maximal eine Hierarchieebene (Hauptzentrale und Unterzentralen) aufgebaut werden.

Die Hauptzentrale ist mit den Unterzentralen über redundante serielle Interfaces (Übertragungsleitungen) in Ringverdrahtung sowie über eine ringförmige IP-Verbindung verbunden.

An die Hauptzentrale kann ein Feuerwehrbedienfeld, Var. B angeschlossen werden.

Dieses Zertifikat bezieht sich auf das hierarchische System gem. ÖNORM F 3000.¹

SYSTEMTOOLS ZUR PARAMETRIERUNG DES SYSTEMS / PRODUKTES:

Bezeichnung des Systemtools FSP-5000-RPS

Version: V4.10.3

¹ Hinsichtlich einteiligem System siehe eigenes Zertifikat 007/BM-PSys/019/6 – Brandmeldesystem „FPA 1200/5000“ gemäß ÖNORM F 3000.



UNTERLAGEN ZUM SYSTEM / PRODUKT:

Dokumententyp

Benennung des Dokumentes Dokumentennummer

System- / Produktbeschreibung

FPA_5000_Datenblatt_V36_06_2018_06.pdf..... 9614039947 de V 10 / 2018-01

Montage- /Einbau- / Installationsanleitung

Handbuch Vernetzung_F.01U.247.450_V5.7_2017_12.pdf..... F.01U.247.450 V 5.7 / 2017-12

FPA-5000-Anschaltehandbuch_F.01U.009.201_12.7_2018.08.pdf..... F.01U.258.927 / 2017-09

MPC_Data_sheet_deDE_10146102155_V.10_2018_01.pdf..... 9614039947 de V 10 / 2018-01

Bedienungsanleitung

MPC-xxxx-C_UG_de_F.01U.258.927_V7.0_2017.09.pdf F.01U.258.927 / 2017-09

D06_FPA_5000_FPA_1200_Kurzbedienungsanleitung_V2.0.pdf..... V 2.0 / 2014-11

BESONDERE BEHÖRDLICHE ODER GESETZLICHE BESTIMMUNGEN:

Benennung des Dokumentes Dokumentennummer

.....



VB - Cert
Verein zur Förderung einheitlicher Standards
im Vorbeugenden Brandschutz
Staatlich akkreditierte Zertifizierungsstelle
A-2100 Korneuburg, Wasweg 21



Anhang 5 zu Zertifikat Nr. 007/BM-PSys/021/4

Annex 5 to Licence No. 007/BM-PSys/021/4

*Auflagen für den Zertifikatswerber
Requirements for the owner of the
superseded license*

Der Zertifikatsinhaber muss

- die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB's) des VB-Cert und die, für die Zertifizierung geltenden Normen sowie Vorschriften des VB-Cert einhalten;



VB - Cert
Verein zur Förderung einheitlicher Standards
im Vorbeugenden Brandschutz
Staatlich akkreditierte Zertifizierungsstelle
A-2100 Korneuburg, Wasweg 21



Anhang 6 zu Zertifikat Nr. 007/BM-PSys/021/4

Annex 6 to Licence No. 007/BM-PSys/021/4

Hinweise zur Gültigkeit
Information for validity

Die Gültigkeit des Zertifikates kann auf Antrag verlängert werden.

Der Antrag auf Verlängerung ist spätestens am

2020-05-24

an den VB-Cert zu stellen!

