Anerkennung

von Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung

TELENOT ELECTRONIC GMBH
Wiesentalstraße 60
73434 Aalen

Anerkennungs-Nr. /	Anzahl der Seiten /	gültig vom (TT.MM.JJJJ)	gültig bis (TT.MM.JJJJ)
G 197505	4	13.06.2022	12.06.2026

Gegenstand der Anerkennung

Passiver Glasbruchmelder
GBS 1

Verwendung

in Einbruchmeldeanlagen der Klasse B gemäß VdS 2311 sowie des Sicherheitsgrades 2 gemäß EN 50131-1

Anerkennungsgrundlagen

VdS 2110:2017-09
VdS 2332:2002-04
VdS 2344:2014-07
EN 50131-2-7-2:2012 + A1:2013 + A2:2016

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz-und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

Köln, den 30.05.2022

Dr. Reinermann
Geschäftsführer

i. V. Grundmann
Leiter der Zertifizierungsstelle

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-11149-01-01

Anlage 1

zur Anerkennungsnummer G 197505 vom 30.05.2022

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

Bezeichnung des Gegenstandes	Typ	Kenn-Nr. des Inhabers	Anerkennungsnr
Glasbruchmelder (passiv) in SMD-Technik vieradriges gleichfarbiges Anschlusskabel	GBS 1		

Anlage 2

zur Anerkennungsnummer G 197505 vom 30.05.2022

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
Beschreibung und Montageanleitung	60566-011 (15)	11/2020	2
Konstruktionszeichnung	GBS 1	04.02.1997	1

zur Anerkennungsnummer G 197505 vom 30.05.2022

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

1. Der Glasbruchmelder darf nur in Einbruchmeldeanlagen der Klassen A und B eingesetzt werden.
2. Das Gerät ist für den Einsatz in Einbruchmelderanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil 3:2020-10 geeignet.
3. Bei dem Einsatz ist folgendes zu berücksichtigen:
   - Passive Glasbruchmelder dürfen nur auf Doppelverglasungen (Isolierglas, Doppelfenster u. ä.) oder außerhalb des Handbereiches* installiert werden.
   - Die melderseitige Verglasung darf nicht aus Verbundsicherheitsglas bestehen und nicht beklebt werden (z. B. mit Splitterschutzfolien, Transparenten u. ä.).
   - Die melderseitige Verglasung muss plan sein.
   - Die Melder dürfen nur auf ebenen Oberflächen montiert werden.
4. Der maximale Überwachungsradius darf 2,00 m nicht überschreiten.

* Unter dem Handbereich ist die Fassadenfläche zu verstehen, die sich bis 3,00 m oberhalb des frei zugänglichen Bodens befindet.