



D1625 Transformator



Zertifikate und Zulassungen

Region	Zertifizierung
USA	UL UOXX: Control Unit Accessories, System (UL864, 9th edition) CSFM 7167-1615: 124 July 2008

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
-----------	-------	---------------

D1625 Transformator		
----------------------------	--	--

Ein Transformator (16 VAC, 25 VA) ist erforderlich, um die Zentralen D2212B und D2212BE zu steuern.

4.998.151.538

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 0711 3653 1000
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by