BXT ML2 BE S 24 Kombi Ableiter-Modul

Kombi-Ableiter-Schutzmodul der Ableiterklasse Type 1 / P1 BLITZDUCTOR XT, geprüft nach EN 61643-21 und energetisch koordiniert nach IEC 61643-22 zum Schutz von 2 Einzeladern informationstechnischer Systeme, wahlweise indirekte oder direkte Schirmerdung. Mit integriertem LifeCheck in RFID-Technik für berührungslose Ableiterprüfung mit DEHNrecord LC. Einsteckbar in Basisteil BXT BAS. Ableiterüberwachung LifeCheck

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
BXT ML2 BE S 24 Kombi Ableiter-Modul		
5780	**3279**	**F.01U.545.379**

Zertifikate und Zulassungen

Zulassungen CSA

Technische Daten

Höchste Dauerspannung:	dc 33 V
Nennstrom bei 45°C:	0,75 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350):	gesamt 10 kA
Serienimpedanz pro Ader	1,8 Ohm
Schockprüfung:	EN 60068-2-27 (Prüfung Ea)
Prüfung der Schwingfestigkeit (sinusförmig):	EN 60068-2-6 (Prüfung Fc)
Prüfung der Schwingfestigkeit (zufällig):	EN 60068-2-64 (Prüfung Fh)

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch

Represented by

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2011 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten
T6051536267 | Cur: de-DE, V5, 15 Jul 2011