

LBB 1956/00 Plena Acil Anons Çağrı İstasyonu

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH
Yaşam için teknoloji



- Plena Acil Anons Sistemi için şık altı bölge çağrı istasyonu
- Altı bölge seçim tuşu, hepsi bir arada çağrı tuşu ve çağrılar için geçici PTT tuşu
- Daha fazla anlaşılabilirlik için seçilebilir kazanç, konuşma filtresi, sınırlayıcı ve çıkış seviyesi
- Bölge seçimi, arıza ve acil durum için LED göstergeleri
- Çağrı istasyonu genişletme, yedi ek bölge ve bölge grubu tuşu sağlar

LBB 1956/00 çağrı istasyonu, dayanıklı metal taban tasarımı, esnek mikروفon gövdesi ve tek yönlü kondenser mikروفon ile şık ve yüksek kaliteli bir çağrı istasyonudur. Plena Acil Anons Sistemi ile oluşturulmuş bir genel seslendirme sisteminde seçilen bölgelere (bir - altı ve hepsi bir arada çağrı) yapabilir. Özel tasarım, masa üstü kullanıma ek olarak, masa üstlerine gömme montaj yapılabilmesini sağlar. LBB 1957/00 Plena Acil Anons Sistemi Tuş takımı yedi ek anahtar ekleyen bir genişletmedir.

Fonksiyonlar

Her çağrı istasyonu, altı bölge seçimini destekler. Seçilebilir bölge veya bölge grubu sayısı, çağrı istasyonu tuş takımı (LBB 1957/00) bağlanarak artırılabilir. Her biri yedi bölge veya bölge grubu tuşu ekleyen maksimum sekiz adet tuş takımı eklenebilir.

Bu çağrı istasyonu, daha fazla anlaşılabilirlik için seçilebilir kazanç, seçilebilir konuşma filtresi ve sınırlayıcı özelliklerine sahiptir. Çağrı istasyonunda, dengeli bir hat seviyesi çıkışı bulunur ve çağrı istasyonunun CAT-5 uzatma kabloları kullanılarak kontrol cihazından

maksimum 1000 metre uzağa yerleştirilmesini mümkün kılar. Çağrı istasyonu, blendajlı kablo ile EMC seviye 5 (ağır sanayi) ortamında da kullanılabilir.

Çağrı istasyonunun tabanındaki DIP anahtarları, farklı mikروفon kazanç seviyelerini, çağrı istasyonu kimliğini ve konuşma filtresini seçer. Servis tarafından erişilebilir döner kontrol, mikروفon seviyesi zayıflaması sağlar. Çağrı istasyonundaki LED'ler, hangi bölgelerin seçildiğini gösterir. Üç ek LED, mikروفon ve sistemin etkin durumuyla ilgili görsel geri besleme sağlar. Yanıp sönen yeşil, bekleme durumunu gösterir (sesli uyarı duyulur). Yeşil, mikروفonun etkin olduğunu gösterir. Sarı, sistemin bir arıza tespit ettiğini, kırmızı ise sistemin acil durumda olduğunu gösterir.

Kumandalar ve göstergeler

- Dört durum LED'i
- PTT tuşu
- PTT durum LED'i
- Altı bölge seçim tuşu
- Altı bölge seçim LED'i
- Hepsi bir arada tuşu
- Sekiz DIP anahtarı

- Döner ses seviyesi kontrolü

Ara bağlantılar

- İki RJ45 jak
- 24 VDC giriş
- Tuş takımı konektörü

Sertifikalar ve Onaylar

Güvenlik	EN 60065'e uygundur
Bağışıklık	EN 55103-2'ye uygundur
Emisyon	EN 55103-1'e uygundur
Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	CE Uygunluk Beyanı

İçerdiği parçalar

Adet	Parçalar
1	LBB 1956/00 Çađrı İstasyonu
1	Kilitlenebilir CAT-5 konektör ile sonlandırılmış kablo

Teknik Spesifikasyonlar

Elektrik

Güç Kaynađı	
Gerilim aralığı	24 VDC, LBB 1990/00 tarafından sağlanır (veya 18 - 24 VDC veya VAC harici güç kaynađı)
Akım tüketimi	<30 mA (tuş takımı başına artı <15 mA)
Performans	
Nominal hassasiyet	85 dB SPL (önceden ayarlanmış kazanç 0 dB)
Nominal çıkış seviyesi	700 mV
Giriş ses seviyesi (maksimum)	110 dB SPL
Önceden ayarlanmış kazanç	+6 / 0 / -15 dB
Sınırlayıcı eşiđi	2 V
Sıkıştırma oranı sınırlayıcısı	1:20
Bozulma	<%0,6 (maksimum giriş)
Giriş gürültü seviyesi (eşdeđer)	25 dB SPLA
Frekans yanıtı	100 Hz - 16 kHz
Konuşma filtresi	315 Hz'de -3 dB, yüksek geçişli, 6 dB/oct
Çıkış empedansı	200 ohm
Seçimler	

Sesli uyarılar	Herhangi bir wave dosyası
Öncelikler	7

Mekanik

Taban boyutları	40 x 100 x 235 mm (1,57 x 3,97 x 9,25 inç)
Ağırlık	Yaklaşık 1 kg
Montaj	Bağımsız
Renk	Kömür siyahı ve gümüş
Mikrofonla birlikte gövde uzunluğu	390 mm (15,35 inç)
Kablo uzunluğu	5 m (16,4 ft)

Çevresel

Çalışma sıcaklığı	-10°C - +45°C (14°F - +113°F)
Depolama sıcaklığı	-40°C - +70°C (-40°F - +158°F)
Bağıl nem	<%95

Sipariş Bilgileri

LBB 1956/00 Plena Acil Anons Çađrı İstasyonu

Esnek mikrofon gövdesi ve tek yönlü kondenser mikrofon, metal tabanlı tasarım, seçili bölgelere çağrı yapar (bir - altı ve hepsi bir arada çağrı). Sipariş numarası **LBB1956/00**

Temsil eden:

Turkey:

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - İstanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com