

LBB 1995/00 Plena Brandweerpaneel voor Gesproken Woord Ontruiming

www.boschsecurity.nl



- ▶ Afstandsbediening voor het Plena gesproken woord ontruimingsysteem
- ▶ Gecertificeerd conform EN 54-16
- ▶ Bewaakte ontruimingsmicrofoon
- ▶ EMG-status en storingsindicatoren
- ▶ Monitorluidspreker voor oproepen

Met de bedieningspanelen van het Plena gesproken woord ontruimingsysteem kunt u het systeem vanaf een of twee externe locaties bedienen. Er zijn vijf uitvoeringen verkrijgbaar:

- Het brandweerpaneel met grote verlichte knoppen en een oproepfunctie
- De hoofdeenheid van het bedieningspaneel, met dezelfde functies als het frontpaneel van de Plena gesproken woord ontruimingsysteem controller
- De bedieningspaneeluitbreiding, met dezelfde functies als het frontpaneel van de router
- De hoofdunitkit voor het bedieningspaneel
- De bedieningspaneel-uitbreidingskit

De kits beschikken over dezelfde functies als het bedieningspaneel en de bedieningspaneeluitbreiding, met aansluitingen op het frontpaneel in plaats van bedieningselementen en indicatoren.

Basisfuncties

Het brandweerpaneel voor LBB 1995/00 is een afstandsbediening met speciale knoppen en indicatoren voor brandweerpersoneel. Anders dan het standaardbedieningspaneel, is het bedieningspaneel niet uitgevoerd met zoneselectie, maar met grote verlichte knoppen.

De noodoproepstatus kan worden ingevoerd of bevestigd en de storingsstatus kan worden bevestigd en gereset. Er kunnen noodoproepen of waarschuwingsberichten worden gestart, en live-oproepen worden gedaan.


Een LED-meter geeft aan of er oproepen gedaan worden op het systeem en het niveau hiervan. De storingsindicatoren geven uitvoerige informatie over fouten in het systeem. De standaard afgeschermd CAT-5-kabel en RJ45-connectoren worden aangesloten op de Plena gesproken woord ontruimingsysteem. De meegeleverde rekmontagebeugels kunnen tevens worden gebruikt om de units aan een achterwand te bevestigen met ruimte voor kabels, en zelfs aan een vlak boven of onder de unit.

Certificaten en goedkeuringen

Veiligheid	conform EN 60065
Immunititeit	conform EN 50130-4
Emissie	conform EN 55103-1
Noodsituatie	conform EN 54-16

Regio	Certificiëring
Europa	CE
	CPD
	CPD
Polen	CNBOP

Installatie/configuratie



LBB 1995/00 achteraanzicht

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	LBB 1995/00-brandweerpaneel
1	Set met 19 inch-montagebeugels
1	EMG-microfoon en kabel
1	Bevestigingsclip voor EMG-microfoon
1	1 m CAT-5 kabel

Technische specificaties

Elektrische specificaties*

Voeding	
Spanning	24 VDC, +20% / -10%
Gemiddeld stroomverbruik	100 mA
Stroom max. (indicatorstest)	250 mA
Contacten prioriteitsrelais	30 V, 1 A
Contacten noodrelais	30 V, 1 A

* Technische gegevens conform IEC 60268-3

Mechanische specificaties

Afmetingen	134 x 430 x 90 mm (19 inch breed, 3U hoog)
Gewicht	Ca. 3 kg
Montage	19 inch-rek of wand
Kleur	Antraciet

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +55°C
Opslagtemperatuur	-40°C tot +70°C
Relatieve vochtigheidsgraad	< 95%

Bestelinformatie

LBB 1995/00 Plena Brandweerpaneel voor Gesproken Woord Ontruiming

Brandweerpaneel voor gesproken woord ontruimingssysteem, en een EVAC-afstandsbediening voor alle oproepen met microfoon.
Opdrachtnummer **LBB1995/00**

Hardware-accessoires

PLN-VASLB-NL Plena VAS labels, Nederlands (10 stuks)

Labels voor het frontpaneel (set van 10 stuks), Nederlands.

Opdrachtnummer **PLN-VASLB-NL**

PLN-VASLB-DE Plena VAS labels, Duits (10 stuks)

Labels voor het frontpaneel (set van 10 stuks), Duits.

Opdrachtnummer **PLN-VASLB-DE**

PLN-VASLB-FR Plena VAS labels, Frans (10 stuks)

Labels voor het frontpaneel (set van 10 stuks), Frans.

Opdrachtnummer **PLN-VASLB-FR**

PLN-VASLB-SE Plena VAS labels, Zweeds (10 stuks)

Labels voor het frontpaneel (set van 10 stuks), Zweeds.

Opdrachtnummer **PLN-VASLB-SE**

PLN-VASLB-PL Plena VAS labels, Pools (10 stuks)

Labels voor het frontpaneel (set van 10 stuks), Pools.

Opdrachtnummer **PLN-VASLB-PL**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be