

LBB 1997/00 Bedieningspaneeluitbreiding voor het Plena gesproken woord ontruimingssysteem

www.boschsecurity.nl



- ▶ Bedieningspaneel van de routers voor het Plena gesproken woord ontruimingssysteem
- ▶ Gecertificeerd conform EN 54-16 en EN 60849
- ▶ Selectie van EMG- en achtergrondmuziek (BGM) per zone
- ▶ EMG-status en storingsindicatoren
- ▶ Eén uitbreiding per router

Met de bedieningspanelen van het Plena gesproken woord ontruimingssysteem kunt u het systeem vanaf een of twee externe locaties bedienen. Er zijn vijf uitvoeringen verkrijgbaar:

- Het brandweerpaneel met grote verlichte knoppen en een oproepfunctie
- De hoofdunit van het bedieningspaneel, met dezelfde functies als het frontpaneel van de controller voor Plena gesproken woord ontruimingssysteem
- De bedieningspaneeluitbreiding, met dezelfde functies als het frontpaneel van de router
- De hoofdunitkit voor het bedieningspaneel
- De bedieningspaneel-uitbreidingskit

De kits beschikken over dezelfde functies als het bedieningspaneel en de bedieningspaneeluitbreiding, met aansluitingen op het frontpaneel in plaats van bedieningselementen en indicatoren.

Basisfuncties

De LBB 1997/00-uitbreiding kopieert het frontpaneel van de router voor LBB 1992/00 Plena gesproken woord ontruimingssysteem. Er is een uitbreiding per router nodig, maar niet alle routers hebben een bedieningspaneel nodig.

Een LED-meter geeft aan of er oproepen gedaan worden op het systeem en het niveau hiervan. De storingsindicatoren geven gedetailleerde informatie over eventuele storingsin het systeem. Het bedieningspaneel wordt met een standaard afgeschermd CAT 5-kabel aangesloten op het Plena gesproken woord ontruimingssysteem. Met behulp van de meegeleverde rekmontagebeugels kan de unit ook op een muur worden bevestigd met ruimte voor kabels aan de achterkant en een horizontaal oppervlak boven of onder de unit.

Er moeten een of meer uitbreidingen worden aangesloten op een bedieningspaneel(kit) voor gesproken woord ontruimingssystemen.

Certificaten en goedkeuringen

Veiligheid	conform EN 60065
Immunititeit	conform EN 50130-4
Emissie	conform EN 55103-1
Noodsituatie	conform EN 54-16 / EN 60849

Regio	Certificiëring
Europa	CE
	CPD
	CPD
Polen	CNBOP

Installatie/configuratie

Achteraanzicht van LBB 1997/00

Meegelerde onderdelen

Aantal	Component
1	LBB 1997/00-bedieningspaneeluitbreiding
1	Set met 19 inch-montagebeugels
1	CAT 5-kabel van 1 m

Technische specificaties**Elektrische specificaties***

Voeding	
Spanning	24 VDC, +15% / -15%
Gemiddeld stroomverbruik	50 mA
Stroom max. (indicatorstest)	200 mA (indicatorstest)
Relaiscontacten	30 V, 1 A

* Technische specificaties conform IEC 60268-3

Mechanische specificaties

Afmetingen (H x B x D)	88 x 430 x 90 mm
Gewicht	Ca. 2 kg
Montage	Vrijstaand, 19-inch rek
Kleur	Antraciet

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +55°C
Opslagtemperatuur	-40°C tot +70°C
Relatieve vochtigheidsgraad	< 95%

Bestelinformatie**LBB 1997/00 Bedieningspaneeluitbreiding voor het Plena gesproken woord ontruimingssysteem**

Een afstandsbediening van de Plena gesproken woord ontruimingssysteem router voor zes zones.
Opdrachtnummer **LBB1997/00**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be